



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

VICE SINDACO DENIS BERTONCELLI

Assessorato lavori pubblici e patrimonio, urbanistica, mobilità, rigenerazione e sostenibilità urbana e ambientale, decoro e arredo urbano, ciclo integrato rifiuti

Piazza della Vittoria, 8

e-mail: vicesindaco@comune.castelfranco-emilia.mo.it

pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Segreteria 059/959230

Prot.N. 4858

Castelfranco Emilia, 2 febbraio 2021

Spettabili
Silvia Santunione
Andrea Temellini
Gruppo Consigliare Lista Civica Frazioni e Castelfranco

E p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
Fausto Roncarati

OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA PRESENTATA IN DATA 22/01/2021, PROT. N° 3283 AD OGGETTO: "PROBLEMI DI RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE TASSONI – PIUMAZZO"

Con riferimento all'interrogazione citata in oggetto, con la presente, escludendo ogni riferimento tecnico per il quale si invita il segnalante ad avanzare richiesta di accesso agli atti, sono a comunicare quanto segue:

- Ogni Istituto Comprensivo del territorio di Castelfranco Emilia ha attivato, in accordo con l'Amministrazione comunale, un sistema di segnalazioni relative ad ogni problematica che si possa evidenziare all'interno degli edifici scolastici, in particolare per quanto riguarda eventuali problematiche di riscaldamento;
- Ad ogni segnalazione l'Amministrazione comunale, attraverso il servizio manutenzioni, attiva l'impresa affidataria del servizio di gestione calore sugli immobili comunali, che provvede ad un pronto intervento e ad una verifica dell'efficacia dell'intervento stesso attraverso visite successive e verifica delle temperature di esercizio, in particolare durante gli orari di non presenza degli alunni per evitare il formarsi dell'effetto "stalla" e quindi una modifica delle reali temperature interne alle classi;
- Nel caso in cui il problema riscontrato non fosse risolvibile in tempi brevi vengono attivati interventi tampone attraverso l'installazione di caloriferi portatili (stufette), finalizzati al mantenimento del confort termico necessario. Tale intervento viene effettuato utilizzando attrezzatura certificata ed in assoluta sicurezza, in accordo con il personale scolastico e con la Dirigenza;
- In particolare per quanto riguarda il plesso Tassoni di Piumazzo sono state eseguite operazioni di modifica degli orari di esercizio e dei tempi di recupero calore finalizzati ad evitare che le macchine presenti effettuino le operazioni di sbrinamento degli elementi esterni molto a ridosso dell'inizio delle lezioni. Dalla data di completamento di queste operazioni sono stati effettuati periodici sopralluoghi in orario extrascolastico, i quali hanno permesso di verificare il corretto funzionamento delle macchine ed il mantenimento di un buon grado di confort termico all'interno del plesso.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.


Il vicesindaco
Denis Bertoncelli